

Para: Ing. Javier Villavicencio
JEFE AMBIENTE

De: Ing. Aldo Coral.
LABORATORISTA

Asunto: ADJUNTO REGISTROS DE MEDICIÓN DE DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO, DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO, CLORO RESIDUAL, pH, DEL AGUA RESIDUAL QUE INGRESA A LA PTAR Y AGUA DEPURADA POR LA PTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

A través del cuadro adjunto a la presente, permitame informar a usted, que se ha analizado el registro de control diario de parámetros descrito en el cuadro No.1 que corresponden a la PTAR del mes de febrero del 2021.

CUADRO No.1 RESULTADOS DE PARÁMETROS MEDIDOS IN-SITU EN LA PTAR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Valor medio de Cloro residual agua depurada (ppm)	Valor medio de Potencial hidrógeno agua depurada (pH)	Demanda Química de Oxígeno (DQO) ingreso agua residual al tamiz de sólidos (mg/l)		Demanda Química de Oxígeno (DQO) ingreso agua residual al biorreactor (mg/l)		Demanda Química de Oxígeno (DQO) agua depurada por la PTAR (mg/l)		Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) ingreso agua residual al tamiz (mg/l)		Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) ingreso agua residual al biorreactor (mg/l)		Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) agua depurada por la PTAR (mg/l)	
		fecha	mg/l	fecha	mg/l	fecha	mg/l	fecha	mg/l	fecha	mg/l	fecha	g/l
0.44	6.96	21/02/05	4656	21/02/05	2481	21/02/05	342	21/02/05	1663	21/02/05	1126	21/02/05	261
		21/02/19	3987	21/02/19	1509	21/02/19	278	21/02/19	963	21/02/19	859	21/02/19	217
		21/02/26	5029	21/02/26	2593	21/02/26	1101	21/02/26	1676	21/02/26	918	21/02/26	306
		Nota: Los Valores de DQO y DBO5 están fuera de normativa vigente, debido a que el agua depurada tiene altísima turbiedad											

Conclusiones:- Los resultados obtenidos y comparados con los valores límites máximos permisibles de la norma ambiental vigente, están fuera de norma, lo que indica que la operación de la PTAR es deficiente, la jefatura de ambiente debe tomar correcciones en la operación de la PTAR para mejorar la calidad de agua tratada.

Recomendaciones:-

- La Operación de la PTAR debe ser supervigilada por la Jefatura de ambiente en todos los turnos programados.
- El proceso de tratamiento de las aguas residuales producto del faenamiento de ganado de abasto, en su totalidad debe ser recuperada, socializando en especial con el operador de turno de la noche – madrugada.
- Puede mejorar la calidad del agua realizando retorno de lodos continuos y el lodo viejo previo pruebas de su porcentaje evacuarle hacia el digestor aerobio.

Particular que informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Aldo R. Coral S.

LABORATORISTA

Ac-	Siglas	responsa-	Siglas	unidades:	Fecha:	Sumilla:
ción:	bles:					
Elaborado por:	A.Coral		LAB		04/03/2021	
Revisado por:	R.Villavicencio		J.AMB		04/03/2021	

Adjunto: una copia de la hojas de registro de mediciones de los parámetros de la PTAR de febrero 2021

RASTRO

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

FECHA:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CAMAL: METROPOLITANO

VERSIÓN: 00

MEDICIÓN DE: DQO - DBO5 - CLORO RESIDUAL - POTENCIAL HIDRÓGENO DE: AGUA RESIDUAL QUE INGRESA AL TAMIZ DE SÓLIDOS - AGUA QUE INGRESA AL TANQUE DE AIREACIÓN - AGUA TRATADA.

PÁGINA: 1 de 1

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN			FECHA DE MEDICIÓN	CLORO RESIDUAL(ppm)				DQO (ppm)			DBO5 (ppm)		
No.	NOMBRE	FIRMA		AGUA DEPURADA PTAR		AGUA DEPURADA TANQUE FÍSICO-QUÍMICO	AGUA POTABLE LLAVES PTAR	AGUA RESIDUAL INGRESO AL TAMÍZ DE SÓLIDOS	AGUA RESIDUAL INGRESO AL BIORREACTOR	AGUA DEPURADA POR PTAR	AGUA RESIDUAL INGRESO AL TAMÍZ	AGUA RESIDUAL INGRESO AL BIORREACTOR	AGUA DEPURADA POR PTAR
				Cl ⁻	p H								
1	A. Cond	[Firma]	21/02/01	0.58	—	0.58	0.91						
2	A. Cond	[Firma]	21/02/02	0.45	—	0.46	0.90						
3	A. Cond	[Firma]	21/02/03	0.50	—	0.61	0.84						
4	A. Cond	[Firma]	21/02/04	—	—	—	0.86						
5	A. Cond	[Firma]	21/02/05	—	6.5	—	0.90	2656	2461	342	1663	1126	261
6													
7													
8	A. Cond	[Firma]	21/02/08	—	—	—	—						
9	A. Cond	[Firma]	21/02/09	0.42	6.8	0.90	0.86						
10	A. Cond	[Firma]	21/02/10	0.53	6.6	0.42	0.90						
11	A. Cond	[Firma]	21/02/11	0.50	6.8	0.50	0.92						
12	A. Cond	[Firma]	21/02/12	0.68	7.0	0.71	0.90						
13													
14													
15													
16	A. Cond	[Firma]	21/02/16	—	—	—	1.16						
17	A. Cond	[Firma]	21/02/17	—	—	—	0.84						
18	A. Cond	[Firma]	21/02/18	0.34	7.2	—	0.91						
19	A. Cond	[Firma]	21/02/19	0.46	7.1	0.39	0.92	3987	1509	248	963	859	217
20													
21													
22	A. Cond	[Firma]	21/02/22	—	—	—	—						
23	A. Cond	[Firma]	21/02/23	0.29	7.1	—	—						
24	A. Cond	[Firma]	21/02/24	0.56	7.2	0.38	0.41						
25	A. Cond	[Firma]	21/02/25	0.51	6.9	0.35	—						
26	A. Cond	[Firma]	21/02/26	0.26	7.0	0.31	0.98	5029	2593	1101	1676	918	306
27													
28													
29													
30													
31													

PERIODO DE MEDICIÓN

REVISADO POR

APROBADO POR

2021/02/01
2021/02/20

[Firma]
A. Cond.

[Firma]
R. H. H. H. H. H.

LÍMITES PERMISIBLES:

Cloro residual agua potable = 0.3 a 1.5 ppm
DBO5 agua depurada salida al alcantarillado público = 170 ppm
DQO agua depurada salida al alcantarillado público = 350 ppm
Cloro residual agua depurada salida alcantarillado público = 0.5 ppm

Para: Ing. Javier Villavicencio
JEFE AMBIENTE

De: Ing. Aldo Coral.
LABORATORISTA

Asunto: **INFORME DE ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DIARIOS DE LA PTAR MES DE FEBRERO DEL 2021**

**INFORME DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS REGISTROS DIARIOS DE LA PTAR
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021**

A través del cuadro adjunto a la presente, permítame informar a usted, que se han analizado los registros de control semanal de la PTAR correspondientes al mes de febrero del 2021, los cuales son llenados por los señores operadores de la PTAR considerando los tiempos previamente establecidos. Además se registran mediciones técnicas de: Oxígeno Disuelto, Turbiedad, Cloro residual, Potencial Hidrógeno, caudal de salida del agua tratada por la PTAR.

Los valores del cuadro corresponden a datos calculados por media aritmética con la finalidad de hacer comparaciones con valores límites según norma técnica ambiental vigente.

CUADRO DE RESULTADOS PROMEDIOS DE PARÁMETROS MEDIDOS EN LA PTAR

Sedimentación Lodos (mg/l)	pH agua tratada	Oxígeno Disuelto en tanque aireación (mg/l)	Caudal de salida al alcantari-llado público (m³/h)	Turbiedad de salida de agua tratada al Alcantari-llado público (NTU)	Cloro residual del agua salida Alcantari-llado Público (mg/l)	No. Aireadores en funcionamiento	No. de Bower funcionando
550	7.0	0.36	26.7	Muy turbia	0.57	4	2
Limites recomendado para PTAR Máx.80%-90% Mín. 40%-50%	neutro	Existe oxígeno con el cual evitamos generación de olores desagradables.	1.5 veces el caudal promedio horario del sistema de alcantari-llado	Al agua depurada tiene altísima turbiedad (mejorar sistema de tratamiento de las aguas residuales)	0.50 mg/l límite recomendado	4 existentes	A criterio técnico del operador de turno
% de Lodos excelente							

Conclusiones:- Los resultados obtenidos y comparados con los valores límites máximos podemos indicar que la operación de la PTAR está deficiente debido a la evacuación del agua depurada al alcantarillado público con altísima turbiedad, jefatura de ambiente debe tomar correcciones para mejorar la calidad de agua tratada.

Recomendaciones:- Operador de la PTAR que desequilibre el sistema de tratamiento de las aguas residuales debería presentar informe del porqué el desequilibrio y debería ser llamado la atención.

Particular que informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Aldo B. Coral S.
LABORATORISTA

Acción:	Siglas responsa- bles:	Siglas unidades:	Fecha:	Sumilla:
Elaborado por:	A.Coral	LAB	04/03/2021	
Revisado por:	R.Villavicencio	J.AMB	04/03/2021	

Adjunto: cuatro copias de las hojas de registros de la PTAR de las semanas analizadas

DÍA	OPERADOR ENCARGADO		HORA	TANQUE		BIORREACTOR					CALIFICADOR		FÍSICO QUÍMICO			OBSERVACIONES		FILTROS A PRESIÓN		TUBERÍA SALIDA PTAR		OBSERVACIONES	
	NOMBRE	FIRMA		Nivel (metros)	Q Subida (m³/h)	T (°C)	OD (mg/L)	pH	Sed. (30 min) (mg/L)	LF (%)	COLOR DEL AGUA	T (°C)	pH	Turb (NTU)	OD (mg/L)	MUESTRA TANQUE HOMOGENIZADOR	Filtrado (PSI)	Retrolavado (PSI)	Q (m³/h)	Turb (NTU)	Ol (mg/L)	Atradores	Blower
LUNES	Ciñenkes		07:00	0.3	2.2	22	0.41	7.6	300	0%	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			10:00	1.5	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	36-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			13:00	1.5	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			14:00	1.5	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			17:00	1.5	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			20:00	1.5	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			23:00	1.5	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
MARTES	Ciñenkes		07:00	1.5	2.2	22	0.41	7.6	300	0%	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			10:00	1.5	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	36-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			13:00	1.5	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			14:00	1.5	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			17:00	1.5	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			20:00	1.5	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			23:00	1.5	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
MIÉRCOLES	Juan B		07:00	1.6	2.2	22	0.41	7.6	300	0%	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			10:00	1.6	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	36-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			13:00	1.6	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			14:00	1.6	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			17:00	1.6	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			20:00	1.6	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			23:00	1.6	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
JUEVES	Juan B		07:00	1.6	2.2	22	0.41	7.6	300	0%	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			10:00	1.6	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	36-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			13:00	1.6	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			14:00	1.6	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			17:00	1.6	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			20:00	1.6	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			23:00	1.6	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
VIERNES	Ciñenkes		07:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	0%	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			10:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	36-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			13:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			14:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			17:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			20:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			23:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
SÁBADO	Ciñenkes		07:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	0%	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			10:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	36-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			13:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			14:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			17:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			20:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			23:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
DOMINGO	Juan B		07:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	0%	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			10:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	36-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			13:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			14:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			17:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			20:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2
			23:00	1.3	2.2	22	0.39	7.6	300	—	CO	—	—	—	—	50-74 AG	—	—	—	—	—	4	2

FECHA: 25/05/2017

ABREVIATURAS Y SIGNIFICADOS: Parámetros observables			
SG	Sanaje	LF	Lodos flotantes
CC	Café claro	SMO	Sin mal olor
CO	Café oscuro	NOR	Normal
MO	Material orgánico	AG	Acetatos y Grasas
RM	Ruminal	RM	Ruminal
LIV	Luvia	GCE	Poca espuma
PEP	Poca espuma	PEP	Poca espuma

PERIODO SEMANAL		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Del: 20/05/2017	Hasta: 26/05/2017	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Al: 20/05/2017	Hasta: 26/05/2017	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por:

Control diario de operaciones																	FECHA:		29/05/2017				
OPERADOR ENCARGADO			HORA	TANQUE		BIORREACTOR					CALIFICADOR		FÍSICO QUÍMICO			OBSERVACIONES		FILTROS A PRESIÓN		TUBERÍA SALIDA PTAR		OBSERVACIONES	
NOMBRE	FIRMA	Nivel (metros)		Q Subida (m³/h)	T (°C)	OD (mg/L)	pH	Sed. Lodos (30 min) (mg/L)	LF (%)	COLOR DEL AGUA	T (°C)	pH	Turb (NTU)	OD (mg/L)	MUESTRA TANQUE HOMOGENIZADOR	Filtrado (PSI)	Retrolavado (PSI)	Q (m³/h)	Turb (NTU)	OI (mg/L)	Alardores	Blower	
LUNES	<i>[Signature]</i>	07h00	-	2.2	-	-	-	4.50	-	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		10h00	-	2.2	-	-	-	4.50	-	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		13h00	-	2.2	-	-	-	4.50	-	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		14h00	-	2.2	-	-	-	4.50	-	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		17h00	-	2.2	-	-	-	4.50	-	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
MARTES	<i>[Signature]</i>	07h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		10h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		13h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		14h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		17h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
MIÉRCOLES	<i>[Signature]</i>	07h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		10h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		13h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		14h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		17h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
JUEVES	<i>[Signature]</i>	07h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		10h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		13h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		14h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		17h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
VIERNES	<i>[Signature]</i>	07h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		10h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		13h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		14h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		17h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
SÁBADO	<i>[Signature]</i>	07h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		10h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		13h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		14h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		17h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
DOMINGO	<i>[Signature]</i>	07h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		10h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		13h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		14h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
		17h00	-	2.3	0.4/1.4	-	-	4.50	100%	C-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
ABREVIAATURAS Y SIGNIFICADOS. Parámetros observables		SG Sangre	LF Lodos filantes	MO Material orgánico	LIV Luvia	PERIODO SEMANAL		REVISADO POR:	APROBADO POR:	GGRAPHYCONT		Tel: 300 0487											
CC Café claro	SMO Sin mal olor	AG Aceites y Grasas	POC Poca espuma	Del: 20/05/2017		20/05/2017		20/05/2017		20/05/2017		20/05/2017											
CO Café oscuro	NOR Normal	RM Ruminal		20/05/2017		20/05/2017		20/05/2017		20/05/2017		20/05/2017											

ABREVIATURAS Y SIGNIFICADOS: Parámetros observables

SG Sangre	LF Lodos flotantes	MO Material orgánico	LIV Luvia
CC Café claro	SMO Sin mal olor	AG Aceites y grasas	GOE Gran cantidad de espuma
CO Café oscuro	NOR Normal	RM Ruminal	PEP Poca espuma

PERIODO SEMANAL: Del 20/05/15 al 25/05/15

REVISADO POR: *[Signature]*

APROBADO POR: *[Signature]*

GRAPHYCONT • Tel: 300 0467

DÍA	OPERADOR ENCARGADO		HORA	TANQUE		BIORREACTOR				CALIFICADOR		FÍSICO QUÍMICO			OBSERVACIONES		FILTROS A PRESIÓN		TUBERÍA SALIDA PTAR			OBSERVACIONES	
	NOMBRE	FIRMA		Nivel (metros)	Q Subida (m³/h)	T (°C)	OD (mg/L)	pH	Sed. Lodos (30 min) (mg/L)	LF (%)	COLOR DEL AGUA	T (°C)	pH	Turb (NTU)	OD (mg/L)	MUESTRA TANQUE HOMOGENIZADOR	Filtrado (PSI)	Retrolavado (PSI)	Q (m³/h)	Turb (NTU)	OI (mg/L)	Airadores	Blowe
LUNES	Juan Torres	[Firma]	07:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			10:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			13:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			14:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			17:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			20:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
MARTES	Juan Torres	[Firma]	07:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			10:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			13:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			14:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			17:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			20:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
MIÉRCOLES	Juan Torres	[Firma]	07:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			10:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			13:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			14:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			17:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			20:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
JUEVES	Juan Torres	[Firma]	07:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			10:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			13:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			14:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			17:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			20:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
VIERNES	Juan Torres	[Firma]	07:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			10:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			13:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			14:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			17:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			20:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
SÁBADO	Juan Torres	[Firma]	07:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			10:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			13:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			14:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			17:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			20:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
DOMINGO	Juan Torres	[Firma]	07:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			10:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			13:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			14:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			17:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2
			20:00	1.5	2.5	22	0.4	7.4	300	0.5	CC	-	-	-	-	56.70.24.40	-	-	-	-	-	4	2

ABREVIATURAS Y SIGNIFICADOS: Parámetros observables

SG	Sangre	LF	Lodos flotantes	MO	Materia orgánica	LIV	Lluvia
CC	Café claro	SMO	Sin mal olor	AG	Acidales y Grasas	GGE	Gran cantidad de espuma
CO	Café oscuro	NOR	Normal	RM	Ruminal	PEP	Poca espuma

PERÍODO SEMANAL

Del:	20/05/2017	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Al:	26/05/2017	A. Cant	26/05/2017